Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

Rapport d'analyses (par échantillon)
Autocontrôle microbiologique novembre 2026
Projet N° P26-4736, version 1

SID - Service industriel de Delémont
Route de Bâle 1
2800 Delémont
SUISSE

[Cet espace est laissé intentionnellement vide pour commentaires]

Rapport préparé par:



David Angot
Directeur des opérations
david.angot@etdach.eurofins.com

Ce rapport ne peut être reproduit, partiellement ou dans sa totalité, sans l'autorisation écrite d'Eurofins Scitec. Ce document correspond à l'intégralité de la commande. Il ne concerne que les objets tels que reçus soumis à l'analyse.

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.001
Réf. client : STAP puits Rondez I eau brute

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:15
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 8	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.002
Réf. client : STAP puits Rondez I eau traitée

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:20
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.003
Réf. client : STAP puits Rondez II eau brute

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:40
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.004
Réf. client : STAP puits Rondez II eau traitée

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:40
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2[(+)]	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 4	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.005
Réf. client : STAP S1 puits Les Grands Champs

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 07:35
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 10	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.006
Réf. client : STAP S2 puits La Communance

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 07:50
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 10	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.007
Réf. client : STAP S3 puits Les Prés Roses

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 08:10
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 15	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.008
Réf. client : Source de la Doux eau brute

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 09:50
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	2	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	<1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.009
Réf. client : Source de la Doux eau traitée

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 09:50
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	<1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.010
Réf. client : Source de Develier eau non traitée

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 08:40
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.011
Réf. client : Source de la Tuffe eau non traitée

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 08:40
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	<1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.012
Réf. client : Réservoir de Champateau

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 09:40
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 10	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.013
Réf. client : Réservoir des Boulaines

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 09:50
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2[(+)]	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 2	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.014
Réf. client : Réservoir de Montchaibeux

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:50
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 4	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.015
Réf. client : Interconnexion Moutier / Delémont avant traitement

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 07:40
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 11	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.016
Réf. client : Réseau supérieur 3/ Faubourg des Capucins 30 (Hôpital)

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 08:20
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	<1	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.017
Réf. client : Réseau supérieur 3/ Rue du Réservoir (STAP La Doux)

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:10
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 6	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.018
Réf. client : Réseau supérieur 3/ Rue des Bergers 7

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 08:15
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 11	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.019
Réf. client : Réseau inférieur 3/ Rue de la Jeunesse 28

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 08:50
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	33	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.020
Réf. client : Réseau inférieur 3/ JF Pneu, Rue E.Boéchat 51

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:35
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2[(+)]	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	esti. 9	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

Eurofins Scitec SA
Place des Sciences 1, 2822 Courroux, Switzerland
+41 58 100 53 94 // labo@etdach.eurofins.com // STS 0278 // NYS ELAP n° 11203

N° échantillon : P26-4736.021
Réf. client : Réseau inférieur 3/ Garage du Ticle Rue A-Quiquerez 36

Date & heure d'échantillonnage : 02.11.2026 10:20
Date de réception : 02.11.2026
Matrice : Eau traitée

Bactériologie

Paramètre	Matrice	Résultat	Unité	Date analyse	Méthode	°C à reception	Qualifiants[c]	Site[d]
Enterocoques	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 7899-2(+)	----	1	D
Escherichia coli	W	n.d.	CFU/100 mL	02.11.2026 17:00	ISO 9308-1:2014	----	1	D
Germes aérobies mésophiles 72h - 30°C	W	110	CFU/mL	02.11.2026 17:00	ISO 6222	----	1	D

[a] Incertitude moyenne sur la plage de quantification

[c] Nomenclature des qualifiants

1 – Analyse domaine accrédité ISO 17025
2 – Analyse conforme aux standards NELAC
3 – Analyse non certifiable par NELAC
4 – Analyse sous-traitée
5 – Présent dans le blanc d'extraction
6 – Critère de recovery invalide
7 – Résultat non conforme
8 – Flaconnage inadéquat

Qualifiants 5, 7 à 14 : déviations pouvant affecter la justesse du résultat.
Qualifiants 6, 15 et 16 : effets de matrice possibles.
Qualifiant 18 : Eurofins Scitec n'est pas accrédité pour l'échantillonnage.